

## Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № <u>4173</u> от «26» августа 2011г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов Закрытое акционерное общество «ИНФОРМСВЯЗЬ ХОЛДИНГ»

**Большая Почтовая ул., д.36, стр.5, Москва, 105082** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

## Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

- 1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок и систем молниезащиты.
- 2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, заземленными установками и элементами заземленной установки, измерение удельного сопротивления земли.
- 3. Измерение сопротивления изоляции проводов и электрооборудования.
- 4. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках с глухозаземлённой нейтралью.
- 5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
- 6. Проверка работоспособности устройств автоматического включения резервного питания.
- 7. Проверка срабатывания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО).
- 8. Испытание повышенным напряжением кабельных диний и электрооборудования.
- 9. Измерение напряжения прикосновения.
- 10. Испытание измерительных трансформаторов тока.
- 11. Измерение напряжений, токов и фазировки распределительных устройств и их присоединений.
- 12. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола №  $\underline{\textbf{30-ЭЛ}}$  от  $\underline{\textbf{«26» августа 2011 г.}}$ , комиссии, назначенной приказом руководителя Московского управления Ростехнадзора от 28.04.2010г. № 312.

Срок действия Свидетельства установлен до «26» августа 2014 г.

Заместитель председатель комиссии

О.Ю.Кудинов

Свидетельство продлено до

М.П. Подпись <u>(Ф.И.О.)</u>